

# COMUNE DI ARZIGNANO PROVINCIA DI VICENZA



*Marcigaglia*

DITTA

*DELPHI COSTRUZIONI S.R.L*

PROGETTO

*PIANO DI LOTTIZZAZIONE "VIA TORDARA"*

ALLEGATO

*DICHIARAZIONE ANTINCENDIO*

N.

**15**

Commissa

AE1809\_DLP

Codice Elaborato

PPG015AA0A

SCALA:

Dis. N.

File

PPG015AA0A.dwg


-

PROGETTISTA

**STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE  
ALBIERO Ing. ANDREA**

*EDILIZIA\_IDRAULICA\_STRUTTURE*

Via Volpato 16/2,  
36071 Arzignano (VI)  
tel. 0444/027338  
e-mail: edilizia@studioalbierno.it



COMMITTENTE

DD.LL.

IMPRESA

REDATTO

Andrea ing.Albiero

VERIFICATO

Andrea ing.Albiero

Gennaio 2019

00

PRIMA EMISSIONE

DATA

REVISIONE

NOTA

# **IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI – RETI IDRANTI**

## **NORMA “UNI 10779”**

Il sottoscritto Marcigaglia Geom. Renzo, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza n° 1084, nato ad Arzignano (VI) il 23.07.1953 - c.f. MRC RNZ 53L23 A459K, con studio ad Arzignano (VI) Via Montorso 4/C, residente in via Tiro a Segno 33 - Arzignano (VI), in qualità di tecnico abilitato per prevenzione incendi codice n° VI01084G00198, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000;

### **DICHIARA**

che per quanto riguarda l'installazione e/o predisposizione di colonnina idrante antincendio, in base alla Normativa UNI 10779, sezione UNI EN 14384 “Idranti antincendio soprassuolo a colonna”, il progetto rientra nell' area di rischio Livello 1 “rischio basso” - (Aree nelle quali la quantità e/o la combustibilità dei materiali presenti sono basse e che presentano comunque basso pericolo d'incendio in termini di probabilità d'innescio, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza), il progetto non necessita di l'installazione e/o predisposizione di colonnina idrante antincendio.

Arzignano, 09/01/2019

Geom. Renzo Marcigaglia